

南通市国控企业污染源废气监测结果（2017年1月）

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
崇川区	南通观音山环保热电有限公司	电力、热力的生产和供应业	1#炉	火电厂大气污染物排放标准	/大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉	2017-1-3	烟尘	6.8	8.4	20	mg/m ³	是	
							二氧化硫	9.3	11.3	50	mg/m ³	是	
							氮氧化物	43.7	53.7	100	mg/m ³	是	
							林格曼黑度	<1	—	1	级	是	
			3#炉	火电厂大气污染物排放标准	/大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉	2017-1-3	烟尘	6.2	7.0	20	mg/m ³	是	
							二氧化硫	17.5	19.3	50	mg/m ³	是	
							氮氧化物	55.8	61.3	100	mg/m ³	是	
							林格曼黑度	<1	—	1	级	是	
			4#炉	火电厂大气污染物排放标准	/大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉	2017-1-3	烟尘	7.8	7.0	20	mg/m ³	是	
							二氧化硫	18.7	16.8	50	mg/m ³	是	
							氮氧化物	63.0	57.3	100	mg/m ³	是	
							林格曼黑度	<1	—	1	级	是	