

南通市重点监控企业废气监测结果（2017年2季度）

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
崇川区	南通观音山环保热电有限公司	电力、热力的生产和供应业	1#炉	火电厂大气污染物排放标准	/大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉	2017-4-7	烟尘	3.37	4.97	20	mg/m ³	是	
							二氧化硫	6.0	8.8	50	mg/m ³	是	
							氮氧化物	45.2	68.3	100	mg/m ³	是	
							林格曼黑度	<1	—	1	级	是	
			2#炉	火电厂大气污染物排放标准	/大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉	2017-4-7	烟尘	2.70	3.87	20	mg/m ³	是	
							二氧化硫	5.2	6.8	50	mg/m ³	是	
							氮氧化物	39.2	55.2	100	mg/m ³	是	
							林格曼黑度	<1	—	1	级	是	
			3#炉	火电厂大气污染物排放标准	/大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉	2017-4-7	烟尘	4.43	6.30	20	mg/m ³	是	
							二氧化硫	13.8	18.8	50	mg/m ³	是	
							氮氧化物	41.8	57.8	100	mg/m ³	是	
							林格曼黑度	<1	—	1	级	是	
	火电厂大气污染物排放标准	/大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉		烟尘	4.23	4.13	20	mg/m ³	是				
				二氧化硫	28.2	27.2	50	mg/m ³	是				

			4#炉	气污染物 排放标准	炉	2017-4-7	氮氧化物	59.5	57.8	100	mg/m ³	是	
							林格曼黑度	<1	—	1	级	是	